

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)
ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: gu.mchs.sml@yandex.ru
Телефон «доверия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Урицкого, д. 7, каб. 303, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 65 / 1 / 44
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 1» города Смоленска
(МБОУ «СШ № 1»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от
« 06 » мая 2019 года № 65, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
10 ч. 00 мин. « 27 » мая 2019 г. по 17 ч. 00 мин. « 29 » мая 2019 г. проведена проверка
начальником отделения ОНД и ПР г. Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области майором внутренней
службы Сапулиным Александром Сергеевичем помещений и территории МБОУ «СШ № 1» по адресу: г. Смоленск,
ул. Соболева, д. 24

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-
их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «СШ № 1» Мирошкиной Лилией Петровной, заместителем директора МБОУ «СШ № 1» Митяевой Татьяной
Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие
нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписаний	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На запасном эвакуационном выходе из столовой установлена внутренняя дополнительная металлическая решетка, открывающаяся против хода эвакуации, препятствующая свободной эвакуации людей при пожаре (1 этаж, эвакуационный выход для работников столовой)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 33, п. 36; Строительные нормы и правила СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997№18-7) п. 6.17; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25-марта 2009 г. № 171) п. 4.2.6	01.07.2020	
2.	На путях эвакуации применены материалы (вагонка) с неисследованными показателями пожарной опасности материала (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (частичная обшивка стен в коридоре) (1 этаж, пост охраны)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 33; Строительные нормы и правила СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997№18-7) п. 6.25*; Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч. 6	01.07.2020	
3.	В помещении складского назначения (архив) дверь выполнена не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (4 этаж)	Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНИП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	01.07.2020	

4.	В помещении складского назначения (архив) на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (4 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.07.2020	
5.	В помещении складского назначения (комната для хранения музыкальных инструментов) дверь выполнена не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (4 этаж)	Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	01.07.2020	
6.	В помещении складского назначения (комната для хранения музыкальных инструментов) на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (4 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.07.2020	
7.	В помещении производственного назначения (лаборатория кабинета химии) двери выполнены не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (4 этаж)	Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	01.07.2020	
8.	В помещении производственного назначения (лаборатория кабинета химии) на дверях не обеспечено обозначение их	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение	01.07.2020	

	категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (4 этаж)	распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2		
9.	В помещении производственного назначения (лаборатория кабинета физики) двери выполнены не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (3 этаж)	Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	01.07.2020	
10.	В помещении производственного назначения (лаборатория кабинета физики) на дверях не обеспечено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (3 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.07.2020	
11.	В помещении производственного назначения (мастерская девочек) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (2 этаж)	Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	01.07.2020	
12.	В помещении производственного назначения (мастерская девочек) на входной двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	01.07.2020	

	соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (2 этаж)	5.1.2		
13.	В помещении производственного назначения (мастерская мальчиков) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (1 этаж)	Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	01.07.2020	
14.	В помещении производственного назначения (мастерская мальчиков) на входной двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (1 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.07.2020	
15.	В помещении производственного назначения (пищеблок) три входных двери выполнены не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (1 этаж)	Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	01.07.2020	
16.	В помещении производственного назначения (пищеблок) на входных дверях не обеспечено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.07.2020	

	пожарной безопасности" (1 этаж)			
17.	В помещении складского назначения (снарядная) дверь выполнена не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (1 этаж)	Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	01.07.2020	
18.	В помещении складского назначения (снарядная) на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (1 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.07.2020	
19.	В помещении производственного назначения (помещение электрощитовой) дверь выполнена не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (подвал)	Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	01.07.2020	
20.	В помещении производственного назначения (помещение электрощитовой) на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (подвал)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.07.2020	
21.	Дверь на чердак выполнена не в противопожарном исполнении (не	Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и	01.07.2020	

	представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия)	сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 8.4*		
22.	В помещении технического назначения (тепловой узел) дверь выполнена не в противопожарном исполнении (не представлен сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия) (подвал)	Строительные нормы и правила в Российской Федерации (СНиП 21-01-97*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13 февраля 1997 г. № 18-7) п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4	01.07.2020	
23.	В помещении технического назначения (тепловой узел) на двери не обеспечено обозначение её категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (подвал)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.07.2020	
24.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (подвал)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 22	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник отделения ОНД и ПР г. Смоленска

ОНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области
Апулин А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

29 » мая 2019 г.



(подпись)

29 » мая 2019 г.

место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Директор МБОУ «СП № 1» Мирошкина Л.П.

(должность, фамилия, инициалы)